

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

Serock, 24 stycznia 2024 r.

OŚRiL.6220.6.2023

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) – zwana dalej ustawą kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) – zwana dalej ustawą ooś

zawiadamiam


o wydanej w dniu 24 stycznia 2024 r. decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 5/2024 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym w Serocku przy ul. Tchorka, Zakroczymska, Koszykowa i Warszawska” na działkach o nr ewid.:

18/3, 21/2, 22/4, 23/4, 27, 44/1, 45/1, 46, 47, 85/4 obręb 11,
1/5, 8, 26/1, 31/6, 32/5, 58/2, 59/4 obręb 14,
1/2, 11 obręb 17,
1/4, 2, 3, 4/1, 5/1, 5/2, 6/1, 6/3, 7/2, 7/7 obręb 18, miasto Serock.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 24.01.2024 r.

Z treścią niniejszej decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek od 8.00 do 18.00, wtorek – czwartek od 8.00 do 16.00, piątek 8.00-14.00, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr tel. 22 782 88 67 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

W powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, więc zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś stosuje się art. 49 kpa. Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.serock.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Serock
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Rolnictwa i Leśnictwa

Mateusz Wyszyński

Otrzymują:

1. Miasto i Gmina Serock ul. Rynek 21, 05-140 Serock, reprezentowana przez Pana Jacka Obidzińskiego, Ludwinowo Zegrzyńskie 57, 05-140 Serock,
2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa.
3. a/a

Art. 49 kpa, § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Serock, dnia 24 stycznia 2024 r.

OŚRiL. 6220.6.2023

**DECYZJA Nr 5 /2024
o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) – dalej zwany „kpa”, a także art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) – dalej zwana ustawą „ooś” w związku z § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock reprezentowanej przez Pana Jacka Obidzińskiego, Ludwinowo Zegrzyńskie 57, 05-140 Serock, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym w Serocku przy ul. Tchorka, Zakroczymska, Koszykowa i Warszawska” na działkach o nr ewid.: 18/3, 21/2, 22/4, 23/4, 27, 44/1, 45/1, 46, 47, 85/4 obręb 11, 1/5, 8, 26/1, 31/6, 32/5, 58/2, 59/4 obręb 14, 1/2, 11 obręb 17, 1/4, 2, 3, 4/1, 5/1, 5/2, 6/1, 6/3, 7/2, 7/7 obręb 18, miasto Serock, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,

- I. **stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym w Serocku przy ul. Tchorka, Zakroczymska, Koszykowa i Warszawska”.**
- II. **określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:**
 1. bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;
 2. w trakcie robót budowlanych należy zapewnić ochronę pni, koron i systemów korzeniowych drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji oraz występujących w sąsiedztwie terenu inwestycji, zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Zabezpieczenie drzew należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym, dendrologicznym;
 3. podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt;
 4. w trakcie prowadzenia prac budowlanych, gdy istnieje taka konieczność należy umożliwić zwierzętom ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją, z zastosowaniem przepisów odrębnych;
 5. zaplecze budowy (park maszynowy, bazy i miejsca składowania odpadów/materiałów) należy zorganizować na terenie utwardzonym, zabezpieczonym przed ewentualnymi wyciekami płynów eksploatacyjnych lub substancji ropopochodnych z maszyn lub pojazdów budowlanych;
 6. zdjętą urodzajną warstwą gleby zdeponować w pryzmach, zabezpieczyć przed przesuszeniem w czasie składowania i wykorzystać do rekultywacji terenu inwestycji po zakończeniu jej realizacji;
 7. stosować sprawne i serwisowane środki transportu;
 8. ograniczyć do niezbędnego minimum powierzchnie terenów przekształconych na każdym etapie prac;
 9. materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
 10. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;

11. powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych); ww. zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do ich przepełnienia) przez uprawnione podmioty;
 12. wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzać powierzchniowo do gruntu; odprowadzanie ww. wód do odbiorników prowadzić w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód;
 13. wodę na etapie realizacji przedsięwzięcia dostarczać specjalistycznymi beczkowozami;
 14. wodę z prób szczelności odprowadzić do oczyszczalni ścieków;
 15. w przypadku stwierdzenia konieczności odwadniania dna wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych, wody z odwodnienia odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 16. prace ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo – wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
 17. teren inwestycji wyposażać w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;
 18. powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do obioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
 19. kanalizację sanitarną wykonać jako szczelną;
 20. prace w obrębie koryt rzek i cieków oraz urządzeń (rowów melioracyjnych) prowadzić w sposób zapewniający swobodny przepływ wód w obrębie ww. koryt (np. poprzez przebudowę cieków pod osłoną gródź, wykonanie kanałów obiegowych, kanałów zastępczych, itd.) oraz ograniczający zaburzenia stosunków gruntowo – wodnych w rejonie koryt rzek i cieków, a także w sposób ograniczający zmętnienie wód w obrębie cieków, rzek i rowów melioracyjnych;
 21. nie dopuścić do pogorszenia obecnego stanu wód podziemnych i powierzchniowych;
 22. po zakończeniu inwestycji teren przywrócić do pierwotnego stanu.
 23. prace budowlane prowadzone w sąsiedztwie terenów podlegających ochronie akustycznej należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej;
 24. zaplecze budowy należy zlokalizować w jak największej odległości od zabudowy chronionej akustycznie oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
- III. **charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.**

Uzasadnienie

W dniu 14 czerwca 2023 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Serock wpłynął wniosek złożony przez Miasto i Gminę Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock, reprezentowaną przez Pana Jacka Obidzińskiego, Ludwinowo Zegrzyńskie 57, 05-140 Serock w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym w Serocku przy ul. Tchorka, Zakroczymska, Koszykowa i Warszawska” na działkach o nr ewid.: 18/3, 21/2, 22/4, 23/4, 27, 44/1, 45/1, 46, 47, 85/4 obręb 11, 1/5, 8, 26/1, 31/6, 32/5, 58/2, 59/4 obręb 14, 1/2, 11 obręb 17, 1/4, 2, 3, 4/1, 5/1, 5/2, 6/1, 6/3, 7/2, 7/7 obręb 18, miasto Serock.

Planowana inwestycja zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839 ze zm.) zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 81 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839 ze zm.) – „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:

- a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,
- b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,
- c) przyłączy do budynków.”

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy oś organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Na terenie realizacji inwestycji obowiązują następujące, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

- w rejonie ul. Tchorka obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone uchwałami nr 109/XI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.08.2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 7519

z dn. 10.09.2015 r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar A, powiat legionowski, woj. mazowieckie, zmienionym uchwałą nr 466/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23.04.2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 poz. 4926 z dn. 07.05.2018 r.) oraz uchwałą nr 666/LXIII/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 1.02.2023 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 1765 z dn. 10.02.2023 r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar A, Etap „A”;

- w rejonie ul. Zakroczymskiej obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr 309/XXXIV/2013 r. Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.03.2013 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5667 z dnia 17.05.2013 r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar C, powiat legionowski, woj. mazowieckie, zmienionym uchwałą nr 501/XLVI/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. Rady Miejskiej w Serocku (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6847 z dnia 05.07.2018 r.), zmienionym uchwałą nr 545/XLVIII/2022 z dnia 30 marca 2022 r. Rady Miejskiej w Serocku (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4354 z dnia 11.04.2022 r.);

- w rejonie ulicy Koszykowej i Warszawskiej obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr 410/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.01.2014 r (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3027 z dnia 27.03.2014 r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar D, powiat legionowski, woj. mazowieckie, zmienionym uchwałą nr 546/XLVIII/2022 z dn. 30.03.2022 r. (Dz. Urz. poz. 4355 z dn. 11.04.2022 r.).

Powyższe uchwały planistyczne w pierwszej kolejności zalecają odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej, zatem planowana budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic Tchorka, Zakroczymskiej, Koszykowej i Warszawskiej jest zgodna z ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przyjęte zmiany dokumentów planistycznych uszczegółwiają parametry realizacji kanalizacji w technice tłocznej.

W dniu 20 lipca 2023 roku Burmistrz Miasta i Gminy Serock zawiadomił strony o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o zwróceniu się z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o oś w celu zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej organ zawiadamiał strony stosując przepis art. 49 k.p.a.

W dniu 3 sierpnia 2023 roku wpłynęła opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie znak: ZNS.7040.3419.37.2023, stwierdzająca możliwość odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, wskazując jednocześnie zastrzeżenia, które zostały przeniesione do sentencji niniejszej decyzji.

W dniu 16 sierpnia 2023 roku wpłynęło pismo od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem znak sprawy: WA.ZZŚ.2.4901.1.156.2023.MR, w którym poinformowano, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a także wskazano warunki i wymagania na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o oś oraz nałożył obowiązki działań na podstawie art. 82 ust. 1. pkt 2 lit. b, które zostały przeniesione do sentencji niniejszej decyzji.

W dniu 23 sierpnia 2023 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wezwał Burmistrza Miasta i Gminy Serock pismem znak WOOŚ-I.4220.1091.2023.JC o uzupełnienie kip przedmiotowego przedsięwzięcia. Organ pismem z dnia 25 sierpnia 2023 roku wezwał Inwestora do uzupełnienia o czym poinformował strony postępowania, obwieszczeniem z dnia 25 sierpnia 2023 roku. W związku z wezwaniem wpłynęło pismo pełnomocnika Inwestora o przedłużeniu terminu uzupełnienia karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia. W dniu 30 sierpnia 2023 roku Burmistrz Miasta i Gminy Serock skierował pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z prośbą o przedłużenie terminu uzupełnienia w związku z wezwaniem z dnia 25 sierpnia 2023 roku. Uzupełnienie Inwestora wpłynęło do tegoż organu w dniu 12 września 2023 roku, które Burmistrz Miasta i Gminy Serock przesłał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 13 września 2023 roku o czym poinformował tego samego dnia strony postępowania obwieszczeniem.

Dnia 25 października 2023 roku do tut. urzędu wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie stwierdzające, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, a także istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy o oś, które zostały przeniesione do sentencji niniejszej decyzji.

Mając na uwadze powyższe, postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji zostało zakończone, o czym zawiadomiono strony postępowania obwieszczeniem z dnia 27 października 2023 roku. Zawiadomiono także o możliwości składania uwag, wniosków i zastrzeżeń w terminie 7 dni od daty ww. zawiadomienia. W określonym ww. terminie nie wpłynęły do tut. urzędu żadne uwagi, wnioski ani zastrzeżenia.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanego przedsięwzięcia oraz odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na fakt, że przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, organ nie określił wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych. Charakter przedsięwzięcia nie wymaga konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją na terenie przedsięwzięcia i w jego otoczeniu nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Materiał dowodowy w niniejszej sprawie jest kompletny, prawidłowy, merytorycznie uzasadniony i logiczny, zawiera wszystkie elementy i dane, których zgromadzenie było warunkiem na dokonanie właściwych ocen w zakresie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Należy uznać, że okoliczności wynikające z przygotowanych opracowań zostały w toku postępowania dostatecznie udowodnione.

Wątpliwości w szczególności nie budzi rzetelność opracowanych na zlecenie wnioskodawcy dokumentów, ich bezstronny charakter oraz spełnienie wymogów formalnych i prawnych.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Serock w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Prawomocność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej odpowiedniej klauzuli.
4. Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy o oświadczeniu o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 - 13 w/w ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Powyższy termin może ulec wydłużeniu o cztery lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 ze zm.)



Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Serock
Zastępca Burmistrza
Marek Bąbolski

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Miasto i Gmina Serock ul. Rynek 21, 05-140 Serock, reprezentowana przez Pana Jacka Obidzińskiego, Ludwinowo Zegrzyńskie 57, 05-140 Serock.
2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa.
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. H. Sienkiewicz 3, 00-015 Warszawa.
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Dębem, 05-140 Serock.
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo.

Otrzymują do wiadomości (po uzyskaniu przez decyzję przyniotu ostateczności):

1. Marszałek Województwa Mazowieckiego.
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.
3. Starosta Legionowski.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym w Serocku przy ul. Tchorka, Zakroczymska, Koszykowa i Warszawska” na działkach o nr ewid.: 18/3, 21/2, 22/4, 23/4, 27, 44/1, 45/1, 46, 47, 85/4 obręb 11, 1/5, 8, 26/1, 31/6, 32/5, 58/2, 59/4 obręb 14, 1/2, 11 obręb 17, 1/4, 2, 3, 4/1, 5/1, 5/2, 6/1, 6/3, 7/2, 7/7 obręb 18, miasto Serock, powiat legionowski, województwo mazowieckie.

Planowana inwestycja zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839 ze zm.) zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 81 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839 ze zm.) – „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:

- a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,
- b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,
- c) przyłączy do budynków.”

Przedsięwzięcie budowlane polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym na terenie ulic Tchorka, Zakroczymska, Koszykowa i Warszawska oraz w przyległych drogach wewnętrznych.

Projektuje się wykonanie sieci kanalizacji w systemie grawitacyjno – tłocznym umożliwiającym odprowadzenie ścieków bytowo gospodarczych z terenów przyległych do ulicy Tchorka, Zakroczymskiej, Koszykowej i Warszawskiej w m. Serock. Odbiornikiem ścieków z projektowanej kanalizacji będzie kanał sanitarny Ø800 w ul. Warszawskiej. W ramach opracowania planuje się wykonać:

- L= ca. 1300 m sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC i PP o średnicy Dz400, Dz315, Dz250, Dz200 wraz z uzbrojeniem w postaci studni rewizyjnych;
- L= ca. 2x850 m przewodów tłocznych z rur PE o średnicy 2xDz250 wraz z uzbrojeniem w postaci studni rewizyjnych
- 1 szt. Przepompowni ścieków składającej się z komory pompowni, komory zasuw i komory odcinającej. Pompownia zlokalizowana będzie na dz. ew. nr 18/3 obręb 11 Serock.

Budowana sieć kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym na obszarze miejscowości Serock będzie zajmowała powierzchnię ca. 900 m².

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej realizowana będzie w pasie utwardzonych dróg publicznych oraz prywatnych.

Projektowana przepompownia ścieków realizowana będzie na terenie dz. ew. nr 18/3 obręb 11 Serock. Teren przepompowni będzie ogrodzony i utwardzony. Powierzchnia utwardzonego terenu pod przepompownię wyniesie ca. 150m².

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej planuje się zastosowanie następujących materiałów.:

- Rury PVC i PP Dz 200, Dz250, Dz315 i Dz400 L= ca. 1300 m;
- Rury PE Dz250 L= ca. 1700 m;
- Studnie z kręgów betonowych DN1200 ca. 30 szt.;
- Studnie z kręgów betonowych DN1500 ca. 10 szt.;
- Zbiornik żelbetowy przepompowni DN2500 1 szt.;
- Zbiornik żelbetowy komory zasuw 5.0x3.0 m 1 szt.;

Ilości w/w materiałów są nieokreślone i będą wyliczone w przedmiarach załączonych do projektu budowlanego.

Projektowana przepompownia ścieków będzie wyposażona w dwie pompy o mocy ok 14 kW każda. Pompy pracować będą naprzemiennie. Przewidywane zużycie energii elektrycznej na rok wyniesie ok. 10 000 kWh.

**Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Serock
Zastępcy Burmistrza
Marek Bąbolski**